

Fra: Even Holmgren[Even.Holmgren@istad.no]
Sendt: 12.04.2021 15.44.12
Til: hl@consulentpartner.no[hl@consulentpartner.no]
Kopi: Postmottak[postmottak@hustadvika.kommune.no];
Tittel: Detaljering for fræneide – stølen masseuttak, planid 202104

Hei.

Viser til deres brev av detaljering for fræneide – stølen masseuttak, planid 202104

Behandlende enhet: ConsulentPartner AS
Saksbehandler: Heidi Løkseth
Deres ref.: planid 202104

Istad Nett AS er et nettselskap som leverer elektriskkraft til 32.000 kunder i sitt konsesjonsområde som er kommunene Molde, Hustadvika, Gjemnes og Aukra.

Istad Nett AS har følgende kommentar til reguleringsarbeidet:

En eventuell nødvendig flytting/omlegging på nevnte installasjoner blir en kostnad som helt eller delvis må dekkes av utbygger.

Angivelse av plassering på kartet er kun retningsvisende, se vedlagt kart.

Når det foreligger en godkjent reguleringsplan, ønsker Istad Nett å få oversendt reguleringsplanen elektronisk på SOSI-fil.

I forhold til utbyggingen er det viktig at utbygger tar kontakt med Istad Nett for orientering slik at Istad Nett kan framlegge sine krav i de ulike tilfellene. Med tidlig dialog mellom Istad Nett og utbygger (gjærne konsulent/rådgiver/installatør) bli enige om en god løsning for alle parter. For næringsbygg/forretningsbygg/industribygg/boligblokker mm der inntakskabel skal inn til fordelingstavle eller hovedtavle er det meget viktig at utbygger sørger for at det blir opprettet dialog mellom utbyggers elektrofaglige rådgiver og Istad Nett.

Istad Nett praktiserer følgende for anleggsbidrag på nye anlegg:

Nettutbygging til nye uttak eller forsterkning av eksisterende nett skal inndeckes ved anleggsbidrag iht. NVE regelverk. Alle grunnkostnader (grøft, masser og øvrige gravekostnader) dekkes i sin helhet av utbygger/kunden (inngår evt. i anleggsbidraget). Videre beregnes anleggsbidraget som total anleggskostnad for de elektriske anlegg. Anleggsbidrag skal være innbetalt før arbeidet oppstartes. Anleggsbidraget er avgiftsfritt, dvs. uten moms. Ved utbygging av et felt med flere boenheter vil Istad Nett forholde seg til utbygger av feltet. For mer informasjon om anleggsbidrag finnes på Istad Nett sine hjemmesider, se <https://www.istadnett.no/bygge-rive-grave/anleggsbidrag>

Anleggsbidraget vil etterberegnes etter ferdigstilling basert på faktiske kostnader. Differansen mellom innbetalt anleggsbidrag og faktiske kostnader faktureres/krediteres kunden.

Istad Nett kan etter anleggsbidrags regelverket kreve at kunden dekker overskridelser inntil 15 % av det estimerte anleggsbidraget, forutsatt at overskridelser ikke skyldes forhold på kundens side.

Utbygger må henvende seg til Istad Nett på et tidlig tidspunkt slik at man får sett på hvor omfattende prosjektet er og videre prosjektert en anleggsløsning og ved enighet skal anleggsbidraget innbetales før videre prosess. Videre må det påregnes 3 – 5 uker til planlegging og prosjektering pluss 10 – 12 ukers leveringstid på utstyr før anleggsstart. I enkelte tilfeller kan det gå ytterligere tid.

Ytterligere informasjon sendes til nett@istad.no

Vennlig hilsen

EVEN HOLMGREN | SEKSJONSLEDER PLAN

epost: even.holmgren@istad.no | Mobil: 934 93 272 | istadnett.no

Tenk på miljøet og skriv ikke ut denne e-posten om du ikke må.