

|                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| Prøveoppnav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|

Massen viser gode nok egenskaper for bruk til både forsterkningslag og bærelag.

Krav til forsterkningslag iht SVV håndbok N200:

LA <35  
Mde <20

Krav til bærelag iht SVV håndbok N200:

LA <35  
Mde <15